



شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

**احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی
بندهای ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بندهای ماده ۱۲
قانون برگزاری مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی**

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در زاینده با:

- کابل $95/50 \text{ mm}^2 \times 3$ ردیف ۰.۶/۱KV با هادی مسی و غایق و روزکش PVC.

تولید شده در شرکت کابل مثال با توجه به مستندات زیرکه سوابق آن براساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۲۶۷۹ مورخ ۹۷/۴/۱۱ در دفتر تحقیقات و توسعه فناوری نگهداری می شود مورد تأیید می باشد.

۱- تأیید انجام آزمونهای توغی و طراحی مطابق با استاندارد (IEC 605502-2004) و ISIRI (60753) که در آزمایشگاههای پژوهشگاه نیرو، انجام پذیرفته و در يکصد و بیست و ششمین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید مورد بررسی و به تأیید رسیده است.

۲- تأیید وجود تجهیزات آزمونهای جاری ساخت و دارا بودن برنامه کنترل کیفیت که طی نامه فوق الذکر به تأیید رسیده است.

۳- تأیید مدارک مربوط به عدم تغییر در طراحی، فرآیند تولید و مواد اولیه توسط شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید طی نامه شماره ۲۳۶۸/۹۷۰۰ مورخ ۹۷/۳/۲۹

- با توجه به موارد فوق الذکر و براساس مصوبه يکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید، این تأییدیه به کابل های فشار متوسط زمینی با ولتاژ نامی تا $0.6/1KV$ و مقطعه هایی تا 25mm^2 تا 95mm^2 (شامل مقاطع 25mm^2 و 95mm^2 نیز می باشد) با غایق PVC و روزکش PVC و هادی مسی و بدون آرمور، تولید شده در شرکت کابل مثال براساس استاندارد IEC 60502-1 قابل تعمیم است.

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانی در هامش نامه شماره ۱۹۵/۱۶/۵/۲۱ مورخ ۱۳۷۲۰، (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در زاینده با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بندهای ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار ذیکری ندارد.

شرکت تولید کننده مجاز به تغییر در طراحی مخصوص و یا قطعات منفصله و یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولید کننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محاسب می شود طی نماید. مسئولیت خسارتهای احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییر یافته بدون اطلاع رسانی و دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای ملی، بین المللی و یا الزامات وزارت نیرو انجام آزمونهای جدید (سخت افزاری، نرم افزاری) الزامی گزند تولید کننده موظف خواهد بود طرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانی نسبت به انجام آزمونهای جدید اقدام نماید در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود، استفاده از این گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

این گواهی تمدید گواهی شماره ۲۷۵۰۰/۹۹۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۸ می باشد و اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو میل می باشد.

کم هر رضائی

رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانی