



شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

**احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۲ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی
بندالف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بندج ماده ۱۲
قانون برگزاری مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی**

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با :

- کابل قدرت $185/25 \text{ mm}^2 \times 1$ ردۀ $12/20 \text{ kV}$ آرموردار با هادی آلومینیومی ، عایق XLPE و PVC

تولید شده در شرکت کابل متال با توجه به مستندات زیرکه سوابق آن براساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۶۲۷۳ مورخ ۹۳/۶/۳۰ در دفتر امور تحقیقات برق نگهداری می شود مورد تأیید می باشد.

۱- تأیید انجام آزمونهای نوعی و طراحی مطابق با استاندارد IEC 60502-2(2005) که در آزمایشگاههای پژوهشگاه نیرو ، انجام پذیرفته و در یکصد و هجدهمین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید موردن بررسی و به تأیید رسیده است.

۲- تأیید وجود تجهیزات آزمونهای جاری ساخت و دارا بودن برنامه کنترل کیفیت که طی نامه فوق الذکر به تأیید رسیده است.

- با توجه به موارد فوق الذکر و براساس مصوبه یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید، این تاییدیه به کابل های فشار متوسط زمینی با ولتاژ نامی تا $12/20 \text{ kV}$ و مقطع هادی تا 185 mm^2 و آرموردار و یا بدون آرموردار ، با عایق XLPE ، تولید شده در شرکت کابل متال براساس استاندارد IEC 6050-2(2005) قابل تعمیم است .

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانیر در هامش نامه شماره ۱۰۹۵/۰۲۱ مورخ ۸۶/۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بندالف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی - بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.

شرکت تولید کننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات منفصله و یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولید کننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می شود طی نماید. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای ملی ، بین المللی و یا الزامات وزارت نیرو انجام آزمونهای جدید (سخت افزاری ، نرم افزاری) الزامی گردد تولید کننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام آزمونهای جدید اقدام نماید در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود.

اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

گرام رضائی
رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر